

Rold Vandværk I/S
Spættevej 7A
9510 Arden
Att.: Bestyrelsen

Rapportnr.: AR-25-CG-25068292-01
Batchnr.: EUDKVE-25068292
Kundenr.: CA0005038
Modt. dato: 07.08.2025
Valideringskode: C78E72FDB3

Analysereport

Prøvested: Rold Vandværk - Vandværket - 72274 - V02201100 / 4801002800
Prøvetype: Drikkevand - Driftskontrol
Prøveudtagning: 07.08.2025 kl. 09:40
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S AXF2
Analyseperiode: 07.08.2025 - 13.08.2025

Prøvemærke: Afgang vandværk

Lab prøvenr:	835-2024-81484300	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)	
			Min.	Max.				
Uorganiske forbindelser								
Nitrit	< 0.001	mg/l		0.01	0.001	DS/EN ISO 15923-1:2024, mod.	A	15
Sulfid-S	< 0.02	mg/l		0.05	0.02	DS 278:1976 auto	A	15
Kulbrinter								
Methan	< 0.005	mg/l		0.01	0.005	M 0066 GC-FID	A	20

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		
Prøvetagning efter flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning(v6,2025)		

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

De angivne kravværdier er vejledende, da prøven er udtaget på vandværket efter flush (gennemskylning).

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Mariagerfjord Kommune, Kopimodtager drikkevand, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro
Rold Vandværk I/S, Ejner Thorhauge Jensen, Spættevej 7A, 9510 Arden
Rold Vandværk I/S, Peter Klünder, Spættevej 7A, 9510 Arden

13.08.2025



I tvivl om ægtheden?
Scan QR koden
Eller gå til:
<https://reports.et.dk.eurofins.com>

Kundecenter
Tlf: 70224256
rentvand@etn.eurofins.com

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end	*) Ikke omfattet af akkrediteringen
>: større end	i.p.: ikke påvist
#: ingen parametre er påvist	i.m.: ikke målelig
DL: Detektionsgrænse	n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**) Miljøministeriets BEK nr 221 af 25/02/2025 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.